

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Рязанской области

г. Рязань, ул.Семинарская, д.11, тел. 28-99-20

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Рязань, ул.Семинарская, д.11

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани

г. Рязань, Пожарный переулок, д. 1Б, тел. (4912) 75-24-25

П Р Е Д П И С А Н И Е № 2 / 1 / 3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – муниципальному бюджетному образовательному учреждению
«Школа № 45»

Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Школа № 45» Люхиной Ирине Сергеевне

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области от 11 января 2021 года № 2, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 21 января 2021 года по 05 февраля 2021 года проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области, Савицкой Юлией Юрьевной здания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа № 45» по адресу: г. Рязань, ул. Пирогова, д. 11 совместно с заместителем директора по АХР муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа № 45» Кругловой Любовью Ивановной. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред- прия- тия	Вид нарушений требований пожар- ной безопасности с указанием меро- приятия по его устранению и кон- кретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устра- нения нарушения требования пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить уровень звука, производимый звуковыми сигналами системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не менее, чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в помещениях учебных классов, дальних от звуковых оповещателей, и спортивного зала	ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 свода правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении	09.08.2021	
2.	Обеспечить подачу управляющего сигнала на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией системы автоматической пожарной сигнализации на втором этаже трехэтажной части здания	ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже. Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий	09.08.2021	

		<p>не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям. В СОУЭ 3-5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, дистанционное и местное включение допускается использовать только в отдельных зонах оповещения. Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре</p>		
3.	<p>Обеспечить автоматическое отключение системы вентиляции при пожаре</p>	<p>ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.24 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов. Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 7.19. Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия</p>	09.08.2021	

		противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями. Требования пункта 6.24 не распространяются на системы подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б.		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР по городу Рязани УНДиПР
ГУ МЧС России по Рязанской области Савицкая Ю.Ю.



05 февраля 2021 года

Предписание на 4 л. для исполнения получил:

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа № 45» Люхина И.С.



05 февраля 2021 года

(должность, фамилия, инициалы)